

23.04.2025 № 51100-45-02992

По списку рассылки

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Об организации оповещения  
потребителей**

Уважаемые руководители!


С целью доведения до сведения потребителей электрической энергии (смежных сетевых компаний) направляю Вам разработанный в соответствии с заданием Филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Перечень присоединений, заведенных под действие автоматической частотной разгрузки (АЧР).

Прошу Вас в срок до 15.07.2025 сообщить о результатах уведомления потребителей электрической энергии (смежных сетевых компаний).

Приложение: Перечень присоединений, заведенных под АЧР на 2025-2026 гг. на 4 л. в 1 экз

Исполняющий обязанности главного инженера

А.В. Кузнецов



## Перечень присоединений, введенных под АЧР на 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование объекта		Присоединения подключенные к АЧР		Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
	Номер очереди	Уставка АЧР Гц сек	Гц	сек	Подкл.	Совм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Самарская ТЭЦ</b>								
	2-1	49,1	20	Фид. 10 кв:	1,1	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		2,7	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		2,9	—	АО "ССК" СамЭС (РП-304 1с)	
	2-1	49,1	20		0,7	—	ООО "Кока-Кола ЭйБиСи Евразия"	
	2-1	49,1	20		2	—	ООО "Кока-Кола ЭйБиСи Евразия"	
	2-1	49,1	20		1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-624 1с)	
	2-1	49,1	20		0,6	—	АО "ССК" СамЭС, МП "Благоустройство"	
	2-1	49,1	20		4	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-623 1с)	
	2-1	49,1	20		1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-615 1с)	
	2-1	49,1	20		3,4	—	АО "ССК" СамЭС (РП-324 2с)	
	2-1	49,1	20		1,6	—	АО "ССК" СамЭС (РП-616 1с)	
	2-1	49,1	20		1,3	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		0,1	—	ОАО "Железобетон"	
	2-1	49,1	20		1,4	—	ОАО "Железобетон"	
	2-1	49,1	20		4,6	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		2	—	АО "ССК" СамЭС (РП-324 1с)	
	2-1	49,1	20		1,1	—	МП г.о. Самара "ТТУ"	
	2-1	49,1	20		0,3	—	ООО "Меркурий"	
	2-1	49,1	20		1,1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-624 2с)	
	2-1	49,1	20		4	—	АО "Арконик СМЗ"	
	2-1	49,1	20		1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-623 2с)	
	2-1	49,1	20		1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-615 2с)	
	2-1	49,1	20		1,4	—	АО "ССК" СамЭС (РП-616 2с)	
	2-1	49,1	20		4,5	—	АО "Арконик СМЗ"	
				<b>Итого:</b>	<b>45,8</b>			
<b>3. Самарская ГРЭС</b>								
	2-1	49,1	25	Фид. 6 кв:	1,4	—	АО "ССК" СамЭС (РП-207 2с)	
	2-1	49,1	25		0,1	—	МП г.о. Самара "ТТУ" (ТП-13)	
	2-1	49,1	25		1	—	АО "ССК" СамЭС	

1-1	48,8	0,3	ЛЭП-110: ВА3-62		34,7	—	АО "АвтоВАЗ"
				<b>Итого:</b>	<b>70,6</b>		
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 кв ВА3-Мурсорка		5,6	—	ПС Мурсорка, ПС Лопатино, ПС Спиртзавод
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 кв Сускан-1		5,6	—	Россети Волга, ЖигПО
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 кв Сускан-2		14,56	—	Россети Волга, ЖигПО
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 кв Совхозная-1		11,2	—	Россети Волга, ЖигПО
				<b>Итого:</b>	<b>36,96</b>		
1-7	47,6	0,3	ЛЭП-110 кв ПК3-1		21,28	—	АО "ССК" СтавроЭС
1-7	47,6	0,3	ЛЭП-110 кв ПК3-2		33,6	—	АО "ССК" СтавроЭС
				<b>Итого:</b>	<b>54,88</b>		
1-3	48,4	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-13		28	—	АО "АвтоВАЗ"
1-3	48,4	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-22		25,8	—	АО "АвтоВАЗ"
1-3	48,4	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-33		22,4	—	АО "АвтоВАЗ"
1-3	48,4	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-23		23,5	—	АО "АвтоВАЗ"
				<b>Итого:</b>	<b>99,7</b>		
1-5	48,0	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-12		16,8	—	АО "АвтоВАЗ"
1-5	48,0	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-32		11,2	—	АО "АвтоВАЗ"
1-5	48,0	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-11		4,5	—	АО "АвтоВАЗ"
				<b>Итого:</b>	<b>32,5</b>		
1-4	48,2	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-31		6,7	—	АО "АвтоВАЗ"
1-4	48,2	0,3	ЛЭП-110 кв ВА3-43		33,6	—	АО "АвтоВАЗ"
				<b>Итого:</b>	<b>40,3</b>		
1-10	47,3	0,3	ВЛ-110 кв Город-1		44,8	—	АО "ССК" СтавроЭС
1-10	47,3	0,3	ВЛ-110 кв Город-2		29,12	—	АО "ССК" СтавроЭС
1-10	47,0	0,3	ЛЭП-110 кв ВДН-2		17	—	ООО "СамЭСК"
				<b>Итого:</b>	<b>90,92</b>		
2-2	49,0	10,0	ЛЭП 110 кв: ВА3-42, ВА3-63, ВА3-62		70,6		
2-3	49,1	10,0	ВЛ-110: ВА3-Мурсорка, Сускан-1, Сускан-2, Совхозная-1		36,96		
2-3	48,9	20,0	ЛЭП 110 кв: ВА3-33, ВА3-13, ВА3-22, ВА3-23		99,7		
2-3	48,9	30,0	ЛЭП 110 кв: ВА3-31, ВА3-43		40,32		
2-3	48,9	35,0	ЛЭП 110 кв: ВА3-12, ВА3-32, ВА3-11		32,5		
2-8	49,1	35,0	ЛЭП 110 кв: ПК3-1, ПК3-2		54,88		
2-11	49,1	50,0	ЛЭП-110 кв: Город-1, Город-2		73,92		
2-5	48,7	50,0	ЛЭП-110 кв: ВДН-2		17		

2-1	49,1	25		21	0,5	—	ООО "ЖЭУ-110А"
2-1	49,1	25		22	0,1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-205 2с)
2-1	49,1	25		33	1,6	—	АО "ССК" СамЭС (РП-205 1с)
2-1	49,1	25		34	0,2	—	МПГ г.о. Самара "ТТУ"
2-1	49,1	25		35	0,7	—	ООО "ЖЭУ-110А"
2-1	49,1	25		39	1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-215 1с)
2-1	49,1	25		47	0,6	—	АО "ССК" СамЭС (ТП-2090)
2-1	49,1	25		49	0,1	—	АО "ССК" СамЭС (ТП-2063 2с)
2-1	49,1	25		53	1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-207 1с)
2-1	49,1	25		56	0,1	—	АО "ССК" СамЭС (РП-207)
				<b>Итого:</b>	<b>8,4</b>		
<b>4. Новокуйбышевская ТЭЦ-1</b>							
2-1	49,1	40	Фид. 6 кв:	12	1,5	—	АО "ССК" ЦентрэС Нк уч.
2-1	49,1	40		20	0,1	—	АО "ССК" ЦентрэС Нк уч.
2-1	49,1	40		24	1,2	—	АО "ССК" ЦентрэС Нк уч.
2-1	49,1	40		30	1,6	—	ООО "УЭС"
2-1	49,1	40		40	0,2	—	ООО "РН Энерго"
2-1	49,1	40		48	1,9	—	АО "ССК" ЦентрэС Нк уч.
2-1	49,1	40		223	2	—	АО "ССК" ЦентрэС Нк уч.
				<b>Итого:</b>	<b>8,5</b>		
<b>5. Тольяттинская ТЭЦ</b>							
1-7	47,6	0,3	ВЛ-110 кв Западная-1	22		—	ЖигЛРО Россети Волга
1-7	47,6	0,3	ВЛ-110 кв Западная-2	10		—	ЖигЛРО Россети Волга
				<b>Итого:</b>	<b>32</b>		
1-9	47,4	0,3	ВЛ-110 кв ВДН-1	4,6		—	ООО "СамЭСК"
				<b>Итого:</b>	<b>4,6</b>		
1-13	47	0,3	ВЛ-110 кв Стройбаза	24,5		—	АО "АвтоВАЗ", ЗАО "ЭИСС"
1-13	47	0,3	Фид. 6 кв: А-5	6,6		—	АО "КуйбышевАвтог"
1-13	47	0,3	Фид. 6 кв: А-26	7,5		—	АО "КуйбышевАвтог"
				<b>Итого:</b>	<b>38,6</b>		
2-8	49,1	35,0	ВЛ-110 кв Западная-1, Западная-2	32			
2-10	49,1	45,0	ВЛ-110 кв ВДН-1	4,6			
2-15	49,1	70,0	ВЛ-110 кв Стройбаза, Фид. 6 кв А-5, А-26	38,6			
<b>6. ТЭЦ ВАза</b>							
1-1	48,8	0,3	ЛЭП-110: ВА3-42	15,7		—	АО "АвтоВАЗ"
1-1	48,8	0,3	ЛЭП-110: ВА3-63	20,2		—	АО "АвтоВАЗ"